



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № РОСС RU Д- RU.PA01.B.02679/22

Заявитель Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО "ЧЭАЗ") зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары 11.04.2006
ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

место нахождения и адрес места осуществления деятельности:
428020, Россия, Чувашия - Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 5,
телефон: +7 8352 395051, факс: +7 8352 627231, адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

В лице: Генерального директора Ильбекова Алексея Анатольевича

заявляет, что продукция Аппаратура электрическая высоковольтная.

Подстанции трансформаторные комплектные наружной установки в бетонных оболочках мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ:

ХКТПНБ - X1/X2/X3 - X4 - У1, где X – может отсутствовать, 2.

X1 – 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500. X2 – 6; 10. X3 – 0,23; 0,4; 0,42; 0,69.

X4 – 21; 22; 23; 24; 25.

Изготовитель: Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО «ЧЭАЗ»), ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428020, Россия, Чувашия - Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом. 5

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:

БЮЖИ.670230.020ТУ «Подстанции трансформаторные комплектные наружной установки в бетонных оболочках мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Технические условия» Серийный выпуск

код ОКПД2: 27.11.43.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8504340000

Соответствует требованиям: ГОСТ 14695-80 п.п. 3.12, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 3.25, 3.32;
ГОСТ 1516.3-96 п.4.14

Схема декларирования соответствия: 1д

Декларация о соответствии принята на основании Сертификата на систему менеджмента качества № 21.2114.026, соответствующую требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, выданного 02.11.2021, Органом по сертификации систем менеджмента Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», РОСС RU.0001.21ГА45.

Дополнительные сведения: Срок службы – не менее 25 лет (при условии проведения технического обслуживания или замены аппаратуры в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации на подстанции и их составные части).

Условия хранения – 8 по ГОСТ 15150-69.

Срок действия декларации о соответствии с 28.01.2022 по 27.01.2025



М.П. заявитель

(подпись)

А.А. Ильбеков
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации