

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ РОСС RU Д-RU.РА01.В.09287/24

Заявитель Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД"
(АО "ЧЭАЗ")

зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары 11.04.2006
ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности:

Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5,
город Чебоксары, 428020

телефоны: +7 8352 620461, +7 8352 395051, факс: +7 8352 627231

адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

В лице: Заместителя генерального директора-директора по качеству Обшивалкина Алексея Владимировича (по доверенности № 211-Д-96 от 10.11.2023 г.)

заявляет, что продукция: Аппаратура высоковольтная электрическая. Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-207 В X1 X2 X3,
где X1 – 01-36; X2 – 630, 1000, 1250, 1600; X3 – У3, Т3.

Изготовитель: Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД"
(АО «ЧЭАЗ»), ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город
Чебоксары, 428020

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: БКЖИ.674712.002 ТУ «Камеры
сборные одностороннего обслуживания серии КСО-207 В»

Серийный выпуск

код ОКПД2: 27.12.10.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537 20 920 0

Соответствует требованиям: ГОСТ 12.2.007.4-75 п.п. 1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.13, 3.9, 3.17;
ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14

Схема декларирования соответствия: бд

Декларация о соответствии принята на основании:

- протокола № 24/034-ЭО от 01.03.2024 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл», № RA.RU.21AA61;

- протоколов испытаний № 017-048-2022 от 04.03.2022, № 017-049-2022 от 04.03.2022 Испытательного центра высоковольтной аппаратуры акционерного общества «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании единой энергетической системы», № RA.RU.21MB06;

- акта производственного контроля № 217/ГС-31 от 04.03.2024;

- сертификата системы менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № 21.2114.026 от 02.11.2021, выданного органом по сертификации Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА45.

Дополнительные сведения: Условия хранения КСО - по группам 2 и 3 по ГОСТ 15150. Срок хранения до ввода в эксплуатацию – 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Срок службы камер КСО – 25 лет (при замене комплектующих изделий, срок службы которых менее 25 лет).

Отобранный образец, прошедший испытания изготовлен 10.2023 г.

Срок действия декларации о соответствии с 07.03.2024 по 06.03.2027

М.П. Заявитель

А.В. Обшивалкин

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ЗАЯВЛЯЮЩИЙ: Продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации

